



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Bauen und Umwelt
Status:	öffentlich
Datum	01.07.2020

TOP 4. Bauantrag Stadtwerke Norderney GmbH zur statischen Ertüchtigung der Bühnenöffnung des Kurtheaters, Am Kurtheater 1

Die Verwaltung erläutert den Bauantrag. Der über der Bühnenöffnung befindliche Stahlträger sei unterdimensioniert und müsse gegen einen entsprechend dimensionierten Träger ausgetauscht werden. Bei der Baumaßnahme müssten in erster Linie die denkmalrechtlichen Belange Berücksichtigung finden. Während der Baumaßnahme müsse die vorhandene Stuckornamentik geschützt werden. Aus diesem Grund sei auch ein Restaurator eingeschaltet worden.

RV Hahnen erkundigt sich, ob die veranschlagten Kosten tatsächlich bei 1,8 Mio. Euro lägen. Die Verwaltung erklärt, dass die Kosten der Maßnahme nicht bekannt seien.

Beschluss

Der Ausschuss für Bauen und Umwelt nimmt den Bauantrag zur Kenntnis und erklärt einstimmig das Einvernehmen.